

resideo



Braukmann D16

Installation instructions

Einbauanleitung

Instructions d'installation

Installatievoorschrift

Istruzioni di montaggio



Pressure Reducing Valve

Druckminderer

Décompresseur

Drukreduceerklep

Valvole di riduzione della pressione

GB**NL**

| | | | | | |
|----|-----------------------------|---|----|----------------------------------|----|
| 1 | Safety Guidelines | 3 | 1 | Veiligheidsrichtlijnen | 9 |
| 2 | Technical Data | 3 | 2 | Technische Data | 9 |
| 3 | Options | 3 | 3 | Opties | 9 |
| 4 | Assembly | 3 | 4 | Montage | 9 |
| 5 | Start-up | 3 | 5 | Opstarten | 9 |
| 6 | Maintenance | 4 | 6 | Onderhoud | 10 |
| 7 | Disposal | 4 | 7 | Afvoeren | 10 |
| 8 | Troubleshooting | 4 | 8 | Probleemoplossing | 10 |
| 9 | Spare Parts | 4 | 9 | Reservedelen | 10 |
| 10 | Accessories | 4 | 10 | Accessoires | 10 |

D**I**

| | | | | | |
|----|-------------------------------|---|----|-----------------------------------|----|
| 1 | Sicherheitshinweise | 5 | 1 | Avvertenze di sicurezza | 11 |
| 2 | Technische Daten | 5 | 2 | Dati tecnici | 11 |
| 3 | Produktvarianten | 5 | 3 | Opzioni | 11 |
| 4 | Montage | 5 | 4 | Montaggio | 11 |
| 5 | Inbetriebnahme | 5 | 5 | Messa in servizio | 11 |
| 6 | Instandhaltung | 6 | 6 | Manutenzione | 12 |
| 7 | Entsorgung | 6 | 7 | Smaltimento | 12 |
| 8 | Fehlersuche | 6 | 8 | Risoluzione problemi | 12 |
| 9 | Ersatzteile | 6 | 9 | Pezzi di ricambio | 12 |
| 10 | Zubehör | 6 | 10 | Accessori | 12 |

F

| | | |
|----|---------------------------------------|---|
| 1 | Règles de sécurité | 7 |
| 2 | Caractéristiques techniques | 7 |
| 3 | Options | 7 |
| 4 | Assemblage | 7 |
| 5 | Démarrage | 7 |
| 6 | Maintenance | 8 |
| 7 | Mise au rebut | 8 |
| 8 | Dépannage | 8 |
| 9 | Pièces de rechange | 8 |
| 10 | Accessoires | 8 |

1 Safety Guidelines

1. Follow the installation instructions.
2. Use the appliance
 - according to its intended use
 - in good condition
 - with due regard to safety and risk of danger.
3. Note that the appliance is exclusively for use in the applications detailed in these installation instructions (see 2 Technical Data). Any other use will not be considered to comply with requirements and would invalidate the warranty.
4. Please take note that any assembly, commissioning, servicing and adjustment work may only be carried out by authorized persons.
5. Immediately rectify any malfunctions which may influence safety.

2 Technical Data

| Media | |
|------------------------------------|---------------|
| Medium: | Water |
| Connections/Sizes | |
| Connection sizes: | 1/2" - 1 1/2" |
| Nominal sizes: | DN15 - DN40 |
| Pressure values | |
| Max. inlet pressure: | 25 bar |
| Outlet pressure: | 1.5 - 12 bar |
| Preset outlet pressure: | 4 bar |
| Nominal pressure: | PN 25 |
| Min. pressure drop: | 1 bar |
| Operating temperatures | |
| Max. operating temperature medium: | 65 °C |

3 Options

For Options visit homecomfort.resideo.com/europe

4 Assembly

4.1 Installation Guidelines

- Install in horizontal pipework with filter bowl downwards
- Install shut-off valves
- The installation location should be protected against frost and be easily accessible
 - Pressure gauge can be read off easily
 - Simplified maintenance and cleaning
- Install downstream of the filter or strainer
 - This position ensures optimum protection for the pressure reducing valve against dirt
- Provide a straight section of pipework of at least five times the nominal valve size after the pressure reducing valve (in accordance with EN 806-2)
- Requires regular maintenance in accordance with EN 806-5

4.2 Assembly instructions

1. Thoroughly flush pipework
2. Install pressure reducing valve
 - Note flow direction
 - Install without tension or bending stresses
3. Set outlet pressure
4. Seal in pressure gauges

5 Start-up

5.1 Setting outlet pressure



Set outlet pressure min. 1 bar under inlet pressure.

1. Close shut-off valve on inlet
2. Release pressure on outlet side (e.g. through water tap)
3. Close shut-off valve on outlet
4. Loosen hexagon nut on spring bonnet
5. Slacken tension in compression spring
6. Slowly open shut-off valve on inlet
7. Rotate adjustment screw, until the pressure gauge shows the desired value
8. Retighten hexagon nut
9. Slowly open shut-off valve on outlet

6 Maintenance



In order to comply with EN 806-5, water fixtures must be inspected and serviced on an annual basis.

As all maintenance work must be carried out by an installation company, it is recommended that a servicing contract should be taken out.

In accordance with EN 806-5, the following measures must be taken:

6.1 Inspection

1. Close shut-off valve on outlet
2. Check outlet pressure using a pressure meter when there is zero through-flow
 - If the pressure is increasing slowly, the valve may be dirty or defective. In this instance, carry out servicing and cleaning (See 6.2 Maintenance)
3. Slowly open shut-off valve on outlet

6.2 Maintenance

1. Close shut-off valve on inlet
2. Release pressure on outlet side (e.g. through water tap)
3. Close shut-off valve on outlet
4. Loosen hexagon nut



CAUTION!

There is a spring in the spring bonnet. It may cause injuries if the spring is derailing.

- ▶ Make sure tension in compression spring is slackened!
- 5. Slacken tension in compression spring
 - Turn control adjustment screw to the left (-) until it does not move any more
- 6. Unscrew spring bonnet
- 7. Check that diaphragm, seals, guide and seating bush are in good condition, and if necessary replace them
- 8. Reassemble in reverse order

7 Disposal

Observe the local requirements regarding correct waste recycling/disposal!

8 Troubleshooting

| Problem | Cause | Remedy |
|--|---|--|
| Beating sounds | Pressure reducing valve is too large | Call Technical Customer Service |
| Water is escaping from the spring bonnet | Diaphragm is faulty | Replace diaphragm |
| Too little or no water pressure | Shut-off valves up- or downstream of the pressure reducing valve are not fully open | Open the shut-off valves fully |
| | Pressure reducing valve is not set to the desired outlet pressure | Set outlet pressure |
| | Pressure reducing valve is not fitted in flow direction | Fit pressure reducing valve in flow direction (note direction of arrow on housing) |

9 Spare Parts

For Spare Parts visit homecomfort.resideo.com/europe

10 Accessories

For Accessories visit homecomfort.resideo.com/europe

1 Sicherheitshinweise

- Beachten Sie die Einbuanleitung.
- Benutzen Sie das Gerät
 - bestimmungsgemäß
 - in einwandfreiem Zustand
 - sicherheits- und gefahrenbewusst.
- Beachten Sie, dass das Gerät ausschließlich für den in dieser Einbuanleitung genannten Verwendungsbereich bestimmt ist (siehe 2 Technische Daten). Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.
- Beachten Sie, dass alle Montage-, Inbetriebnahme, Wartungs- und Justagearbeiten nur durch autorisierte Fachkräfte ausgeführt werden dürfen.
- Lassen Sie Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, sofort beseitigen.

2 Technische Daten

| Medien | |
|--------------------------------------|---------------|
| Medium: | Wasser |
| Anschlüsse/Größen | |
| Anschlussgrößen: | 1/2" - 1 1/2" |
| Nennweiten: | DN15 - DN40 |
| Druckwerte | |
| Max. Eingangsdruck: | 25 bar |
| Hinterdruck: | 1,5 - 12 bar |
| Voreingestellter | 4 bar |
| Ausgangsdruck: | |
| Nenndruck: | PN25 |
| Mindestdruckgefälle: | 1 bar |
| Betriebstemperaturen | |
| Max. Betriebstemperatur des Mediums: | 65 °C |

3 Produktvarianten

Produktvarianten finden Sie unter homecomfort.resideo.com/europe

4 Montage

4.1 Einbauhinweise

- Horizontale Einbaulage möglich
- Absperrarmaturen vorsehen
- Der Einbauort muss frostsicher und gut zugänglich sein
 - Manometer gut beobachtbar
 - Vereinfacht Inspektion und Instandhaltung
- Bei Hauswasserinstallationen bei denen ein hohes Maß an Schutz vor Verschmutzungen erforderlich ist, sollte vor dem Druckminderer ein Feinfilter eingebaut werden
 - Der Druckminderer wird so optimal vor Schmutz geschützt
- Beruhigungsstrecke von 5xDN hinter Druckminderer vorsehen (Entsprechend DIN EN 806-2)
- Instandhaltungspflichtige Armatur nach DIN EN 806-5

4.2 Montageanleitung

- Rohrleitung gut durchspülen
- Druckminderer einbauen
 - Durchflussrichtung beachten
 - Spannungs- und biegemomentfrei einbauen
- Hinterdruck einstellen
- Manometer eindichten

5 Inbetriebnahme

5.1 Hinterdruck einstellen

- i** Ausgangsdruck min. 1 bar unter Eingangsdruck einstellen
- Absperrarmatur eingangsseitig schließen
 - Ausgangsseite druckentlasten (z.B. durch Wasser ablassen)
 - Absperrarmatur ausgangsseitig schließen
 - Sechskantmutter auf Federhaube lösen
 - Druckfeder entspannen
 - Absperrarmatur eingangsseitig langsam öffnen.
 - Verstellschraube drehen, bis Manometer den gewünschten Wert anzeigt
 - Sechskantmutter wieder festziehen
 - Absperrarmatur ausgangsseitig langsam öffnen.

6 Instandhaltung



Nach DIN EN 806-5 sind Wasserarmaturen jährlich zu prüfen und instandzuhalten.

Instandhaltungsarbeiten müssen durch ein Installationsunternehmen durchgeführt werden, es wird empfohlen einen Instandhaltungsvertrag mit einem Installationsunternehmen abzuschließen.

Entsprechend DIN EN 806-5 sind folgende Maßnahmen durchzuführen:

6.1 Inspektion

1. Absperrarmatur ausgangsseitig schließen
2. Hinterdruck mit Druckmessgerät bei Nulldurchfluss kontrollieren
 - Wenn der Druck nur langsam ansteigt, ist das Ventil möglicherweise verschmutzt oder defekt. Führen Sie in diesem Fall eine Instandhaltung und Reinigung durch (Siehe 6.2 Instandhaltung)
3. Absperrarmatur ausgangsseitig langsam öffnen.

6.2 Instandhaltung

1. Absperrarmatur eingangsseitig schließen
2. Ausgangsseite druckentlasten (z.B. durch Wasser ablassen)
3. Absperrarmatur ausgangsseitig schließen
4. Sechskantmutter lösen



VORSICHT!

In der Federhaube befindet sich eine Druckfeder. Durch Herausspringen der Druckfeder kann es zu Verletzungen kommen.

- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Druckfeder entspannt ist!
- 5. Druckfeder entspannen
 - Verstellschraube nach links (-) bis zum Anschlag drehen
- 6. Federhaube abschrauben
- 7. Membrane, Dichtungen, Führungsbuchse und Sitzbuchse auf einwandfreien Zustand überprüfen, falls erforderlich wechseln
- 8. Montage in umgekehrter Reihenfolge

7 Entsorgung

Die örtlichen Vorschriften zur korrekten Abfallverwertung-/entsorgung beachten!

8 Fehlersuche

| Problem | Ursache | Abhilfe |
|-----------------------------------|--|--|
| Schlagende Geräusche | Druckminderer zu groß dimensioniert | Technische Kundenberatung anrufen |
| Wasseraustritt aus der Federhaube | Membrane defekt | Membrane wechseln |
| Kein oder zu wenig Wasserdruk | Absperrarmaturen vor oder hinter Druckminderer nicht ganz geöffnet | Absperrarmaturen vollständig öffnen |
| | Druckminderer nicht auf gewünschten Hinterdruck eingestellt | Hinterdruck einstellen |
| | Druckminderer nicht in Durchflussrichtung montiert | Druckminderer in Durchflussrichtung montieren (Pfeilrichtung auf Gehäuse beachten) |

9 Ersatzteile

Ersatzteile finden Sie unter homecomfort.resideo.com/europe

10 Zubehör

Zubehör finden Sie unter homecomfort.resideo.com/europe

1 Règles de sécurité

1. Suivez les instructions d'installation.
2. Utilisez le dispositif
 - Conformément à l'usage auquel il est destiné
 - Dans un bon état
 - En tenant dûment compte de la sécurité et des risques.
3. Notez que le dispositif est exclusivement réservé à une utilisation dans les applications décrites en détails dans les présentes instructions d'installation (Voir 2 Caractéristiques techniques). Toute autre utilisation sera considérée comme non conforme aux exigences et entraînera une annulation de la garantie.
4. Notez que seules les personnes autorisées sont habilitées à effectuer les travaux d'assemblage, de mise en service, de maintenance et de réglage.
5. Éliminez immédiatement tout dysfonctionnement susceptible d'entraver la sécurité.

2 Caractéristiques techniques

| Fluides | |
|---|---------------|
| Milieu: | Eau |
| Raccords/tailles | |
| Tailles des raccords: | 1/2" - 1 1/2" |
| Diamètre nominal: | DN15 - DN40 |
| Valeurs de pression | |
| Pression amont max.: | 25 bar |
| Pression aval: | 1,5 - 12 bar |
| Pression aval préréglée: | 4 bar |
| Pression nominale: | PN25 |
| Min. la chute de pression: | 1 bar |
| Températures de fonctionnement | |
| Température de fonctionnement max. du fluide: | 65 °C |

3 Options

Pour les options, visitez homecomfort.resideo.com/europe

4 Assemblage

4.1 Consignes d'installation

- Effectuer l'installation sur une canalisation horizontale avec le bol filtre dirigé vers le bas
- Installez des vannes d'arrêt
- Le lieu d'installation doit être protégé contre le gel et être facilement accessible
 - Lecture facile du manomètre
 - Maintenance et nettoyage simplifiés
- Maintenance et nettoyage simplifiés
 - Cette position assure une protection optimale du détendeur contre la saleté
- Prévoir longueur droite de 5xDN derrière le disconnecteur
- Nécessite un entretien régulier conformément à la norme EN 806-5

4.2 Instructions d'assemblage

1. Purgez entièrement la tuyauterie
2. Installez le réducteur de pression
 - Notez le sens du débit
 - Effectuez l'installation sans tension ni contraintes de flexion
3. Définissez la pression aval
4. Étanchéisez le manomètre

5 Démarrage

5.1 Réglage de la pression de sortie

i Régler la pression de sortie au moins 1 bar en dessous de la pression d'entrée.

1. Fermer la vanne d'isolement côté entrée et sortie
2. Relâcher la pression côté entrée (p. ex. par le robinet à eau)
3. Fermer le robinet d'arrêt à la sortie
4. Desserrer l'écrou hexagonal situé sur le capot de ressort
5. Relâcher la tension dans le ressort de pression
6. Ouvrir lentement la vanne d'arrêt à l'entrée
7. Tourner la vis de réglage jusqu'à ce que le manomètre indique la valeur souhaitée
8. Resserrer l'écrou hexagonal
9. Ouvrir lentement la vanne d'arrêt à la sortie

6 Maintenance



Conformément à EN 806-5 les srraccords d'eau doivent être inspectées et entretenues une fois par an.

Les travaux de maintenance doivent être réalisés par une société d'installation, nous recommandons de signer un contrat de maintenance planifiée avec une société d'installation.

Les mesures ci-après doivent être effectuées conformément à EN 806-5 :

6.1 Inspection

1. Fermer le robinet d'arrêt à la sortie
2. Vérifiez la pression aval à l'aide d'un pressiomètre lorsqu'aucun débit n'est constaté
 - Si la pression augmente lentement, il se peut que la vanne soit encrassée ou défectueuse. Dans ce cas, effectuez un entretien et un nettoyage (Voir 6.2 Maintenance)
3. Ouvrir lentement la vanne d'arrêt à la sortie

6.2 Maintenance

1. Fermer la vanne d'isolement côté entrée et sortie
2. Relâcher la pression côté entrée (p. ex. par le robinet à eau)
3. Fermer le robinet d'arrêt à la sortie
4. Desserrez l'écrou hexagonal



ATTENTION!

Un ressort sous tension se trouve dans la chape du ressort. Risque de blessures si les ressorts de pression viennent à sauter.

- S'assurer que les ressorts de pression sont bien détendus!
5. Relâcher la tension dans le ressort de pression
 - Tourner la vis de réglage vers la gauche (-) jusqu'à la butée
 6. Dévissez la chape à ressort
 7. Vérifier que la membrane, les joints, la douille de guidage et la douille de siège sont en bon état et les remplacer si nécessaire
 8. Procédez à l'assemblage dans l'ordre inverse

7 Mise au rebut

Observez les exigences locales en matière de recyclage / d'élimination conforme des déchets !

8 Dépannage

| Problème | Cause | Solution |
|---|--|---|
| Bruits répétés | Dimensionnement inadapté du détendeur régulateur (capacité trop grande) | Contacter les techniciens du service après-vente |
| De l'eau s'écoule de la chape à ressort | Membrane défectueuse | Remplacer la membrane |
| Pression d'eau trop faible ou inexistante | Ouverture incomplète des vannes d'isolement à l'amont et à l'aval du détendeur | Ouvrir complètement les vannes d'arrêt |
| | Le réducteur de pression ne présente pas la pression aval souhaitée | Définissez la pression aval |
| | Détendeur mal monté par rapport au sens d'écoulement | Monter le détendeur dans le sens du débit (noter le sens de la flèche sur le boîtier) |

9 Pièces de rechange

Pour les pièces de rechange, visitez homecomfort.resideo.com/europe

10 Accessoires

Pour les accessoires, visitez homecomfort.resideo.com/europe

1 Veiligheidsrichtlijnen

- Houd de installatiehandleiding aan.
- Gebruik de apparatuur
 - waarvoor het is bedoeld
 - in goede conditie
 - met aandacht voor de veiligheid en risico's.
- Houd er rekening mee dat de apparatuur exclusief is bedoeld voor de applicaties zoals beschreven in deze installatiehandleiding (zie 2 Technische Data). Elk ander gebruik wordt gezien als gebruik niet conform de bedoeling en doet de garantie komen te vervallen.
- De montage, de inbedrijfstelling, het onderhoud en de instelling mogen alleen door geautoriseerd personeel worden uitgevoerd.
- Storingen die de veiligheid kunnen beïnvloeden dienen direct te worden opgelost.

2 Technische Data

Media

Standaard medium: Water

Aansluitingen/afmetingen

Aansluitmaten: 1 1/2" - 1 1/2"

Nominale afmetingen: DN 15 - DN 40

Drukwaarden

Max. inlaatdruk: 25 bar

Uitgangsdruk: 1,5 - 12 bar

Vooraf ingestelde uitletdruk: 4 bar

Nominale druk: PN 25

Min. drukverlies: 1 bar

Bedrijfstemperatuur

Max. bedrijfstemperatuur
medium: 65 °C

3 Opties

Voor opties bezoek homecomfort.resideo.com/europe

4 Montage

4.1 Installatie Richtlijnen

- Installeer horizontaal leidingwerk met filterhuis naar beneden gericht
- Installeren afsluiters
- De plaats van inbouw moet tegen vorst beschermd en goed toegankelijk zijn
 - Drukmeter kan goed worden afgelezen
 - Eenvoudig onderhoud en reiniging
- Installeren na het filter of de zeef
 - Deze positie zorgt voor een optimale beveiliging van de drukreduceerklep tegen vuil
- Zorg voor een rechte leidinglengte van tenminste vijf keer het nominale klepformaat na de drukreduceerklep (conform EN 806-2)
- Vereist regelmatig onderhoud conform EN 806-5

4.2 Montage-instructies

- Spoel het leidingwerk grondig door
- Installeer een drukreduceerklep
 - Markeer de doorstroomrichting
 - Installeer zonder trek- of buigkrachten
- Stel de uitletdruk in
- Manometer indichten

5 Opstarten

5.1 Uitletdruk instellen



Stel de uitletdruk in op min. 1 bar onder de inlaatdruk.

- Afsluiters op inlaat sluiten
- Laat de druk af aan de uitleatzijde (bijvoorbeeld via een waterkraan)
- Afsluiters op uitlet sluiten
- Zeshoekig moer op veerkap lossen
- Verlaag de spanning in de drukveer
- Afsluitstuk ingangskant langzaam openen
- Verstelschrof draaien, tot de manometer de gewenste waarde aangeeft
- Zeshoekig moer weer aandraaien
- Afsluite aan de uitgang traag openen

6 Onderhoud

- i** Om te voldoen aan EN 806-5 moeten spaninrichtingen jaarlijks gecontroleerd en onderhouden worden.
De onderhoudswerkzaamheden moeten door een installatiebedrijf worden uitgevoerd, wij adviseren een preventief onderhoudscontract af te sluiten met een installateur.
- Conform EN 806-5 moeten de volgende maatregelen worden genomen:

6.1 Inspectie

- Afsluiters op uitlaat sluiten
- Controleer de uitlaatdruk met een drukmeter bij stilstaande doorstroming
 - Wanneer de druk langzaam toeneemt, kan de klep vuil of defect zijn. Voer in dat geval onderhoud en reiniging uit (Zie 6.2 Onderhoud)
- Afsluiter aan de uitgang traag openen

6.2 Onderhoud

- Afsluiters op inlaat sluiten
- Laat de druk af aan de uitlaatzijde (bijvoorbeeld via een waterkraan)
- Afsluiters op uitlaat sluiten
- Zeshoekig moer lossen



VOORZICHTIG!

In de veerkap bevindt zich een drukveer. Als de drukveer eruit springt, dan kan dit verwondingen tot gevolg hebben.

- Waarborg dat de spanning in de drukveer wordt verlaagd!
- Verlaag de spanning in de drukveer
 - Verstelschroef linksom (-) tot de aanslag draaien
 - Schroef de veerkap los
 - Membraan, afdichtingen, leiderbuks en positie buks controleren op onbeschadigde toestand, indien vereist vervangen
 - Montage in omgekeerde volgorde

7 Afvoeren

Houd de lokale regelgeving aan betreffende recycling/afvalverwerking!

8 Probleemplossing

| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|-------------------------------|---|--|
| Slaande geluiden | Afmeting van de drukreduceerklep is te groot | Neem contact op met de technische klantenservice |
| Water ontsnapt uit de veerkap | Membraan defect | Membraan vervangen |
| Te lage of geen waterdruk | Afsluitkleppen vóór en na de drukreduceerklep niet volledig geopend | Afsluitkleppen volledig openen |
| | Drukreduceerklep is niet ingesteld op de gewenste uitlaatdruk | Stel de uitlaatdruk in |
| | Drukreduceerklep in de doorstroomrichting gemonteerd | Drukreduceerklep in doorstroomrichting monteren (let op de richting van de pijl op het huis) |

9 Reservedelen

Voor reservedelen bezoek homecomfort.resideo.com/Europe

10 Accessoires

Voor accessoires bezoek homecomfort.resideo.com/europe

1 Avvertenze di sicurezza

- Rispettare le istruzioni di installazione.
- Utilizzare l'apparecchio
 - secondo la destinazione d'uso
 - solo se integro
 - in modo sicuro e consapevoli dei pericoli connessi.
- Si prega di considerare che l'apparecchio è realizzato esclusivamente per gli impieghi riportati nelle presenti istruzioni (Vedere 2 Dati tecnici). Un uso differente da quello previsto è da considerarsi non conforme ai requisiti e annullerebbe la garanzia.
- Osservare che tutti i lavori di montaggio, di messa in funzione, di manutenzione e di regolazione devono essere eseguiti soltanto da personale autorizzato.
- I guasti che potrebbero compromettere la sicurezza devono essere risolti immediatamente.

2 Dati tecnici

| Fluidi | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Fluido: | Acqua |
| Attacchi/dimensioni | |
| Dimensioni dell'attacco: | 1 1/2" - 1 1/2" |
| Dimensioni nominali: | DN15 - DN40 |
| Valori di pressione | |
| Max. pressione a monte: | 25 bar |
| Pressione a valle: | 1,5 - 12 bar |
| Pressione a valle preimpostata: | 4 bar |
| Pressione nominale: | PN 25 |
| Calo minimo di pressione: | 1 bar |
| Temperature di esercizio | |
| Max. temperatura di esercizio fluido: | 65 °C |

3 Opzioni

Per gli opzioni , visita homecomfort.resideo.com/europe

4 Montaggio

4.1 Istruzioni di installazione

- Installazione nella tubazione orizzontale con tazza del filtro verso il basso
- Montare valvole di chiusura
- Il luogo di installazione deve essere protetto dal gelo e facilmente accessibile
 - Manometro facilmente leggibile
 - Manutenzione e pulizia semplificate
- Montare dopo il filtro fine oppure il raccoglitore di impurità
 - Questa posizione garantisce una protezione ottimale per la valvola di riduzione della pressione contro lo sporco
- Prevedere una tubazione rettilinea di almeno cinque volte la dimensione nominale della valvola dopo la valvola di riduzione della pressione (secondo EN 806-2)
- Richiede una manutenzione regolare in conformità con la EN 806-5

4.2 Istruzioni di montaggio

- Sciacquare bene la tubazione
- Installare il riduttore di pressione
 - Rispettare la direzione del flusso
 - Montare senza tensione o sforzo di piegatura
- Regolare la pressione a valle
- Chiudere il raccordo del manometro

5 Messa in servizio

5.1 Regolazione della pressione a valle



Regolare la pressione di uscita circa 1 bar al di sotto della pressione d'ingresso.

- Chiudere il raccordo di blocco sul lato di ingresso
- Depressurizzare il lato di uscita (per es. tramite il rubinetto dell'acqua).
- Chiudere il raccordo di blocco sull'uscita
- Allentare il dado esagonale sull'alloggiamento della molla
- Allentare la molla a pressione
- Aprire lentamente la valvola di intercettazione sull'entrata
- Ruotare le vite di regolazione finché il manometro non indica il valore desiderato
- Riserrare il dado esagonale
- Aprire lentamente la valvola di intercettazione sull'uscita

6 Manutenzione



Stando ai requisiti posti dalle norme EN 806-5 apparecchi per l'acqua vanno controllate e sottoposte a manutenzione una volta l'anno.

I lavori di manutenzione devono essere eseguiti da un'azienda di installazione, consigliamo di stipulare un contratto di manutenzione con un'azienda di installazione.

In conformità alla norma EN 806-5, è necessario eseguire le seguenti operazioni:

6.1 Ispezione

1. Chiudere il raccordo di blocco sull'uscita
2. Controllare la pressione a valle con il manometro della pressione a portata zero
 - Se la pressione aumenta lentamente, è possibile che il raccordo sia intasato o difettoso. Eseguire in questo caso una manutenzione e una pulizia (Vedere 6.2 Manutenzione)
3. Aprire lentamente la valvola di intercettazione sull'uscita

6.2 Manutenzione

1. Chiudere il raccordo di blocco sul lato di ingresso
2. Depressurizzare il lato di uscita (per es. tramite il rubinetto dell'acqua).
3. Chiudere il raccordo di blocco sull'uscita
4. Allentare il dado esagonale



ATTENZIONE!

Nella calotta a molla si trova una molla a pressione. Se la molla a pressione salta fuori può causare lesioni.

- ▶ Assicurarsi che la molla a pressione non sia tesa!
- 5. Allentare la molla a pressione
 - Ruotare la vite di regolazione verso sinistra (-) fino alla battuta
- 6. Svitare l'alloggiamento della molla
- 7. Controllare se membrana, guarnizioni, bussola di guida e bussola di alloggiamento si trovano in condizione perfetta, eventualmente, se necessario, sostituire
- 8. Rimontare nell'ordine inverso

7 Smaltimento

Rispettare le norme locali relative al corretto riciclaggio o smaltimento di rifiuti!

8 Risoluzione problemi

| Problema | Causa | Risoluzione |
|--|--|--|
| Rumori battenti | Riduttore della pressione dimensionato troppo | Chiamare l'assistenza tecnica clienti |
| L'acqua fuoriesce dall'alloggiamento della molla | Membrana guasta | Sostituire la membrana |
| Pressione dell'acqua troppo bassa o assente | Raccordi di blocco davanti o dietro il riduttore di pressione non aperti completamente Il riduttore di pressione non è impostato alla pressione a valle desiderata Riduttore della pressione non montato in direzione del flusso | Aprire completamente le valvole di intercettazione Regolare la pressione a valle Montare il riduttore di pressione nella direzione del flusso (notare la direzione della freccia sull'alloggiamento) |

9 Pezzi di ricambio

Per gli pezzi di ricambio, visita homecomfort.resideo.com/europe

10 Accessori

Per gli accessori, visita homecomfort.resideo.com/europe



Manufactured for
and on behalf of
Pittway Sàrl, Z.A., La Pièce 4,
1180 Rolle, Switzerland
by its authorised representative
Ademco 1 GmbH

For more information
homecomfort.resideo.com/europe
Ademco 1 GmbH, Hardhofweg 40,
74821 MOSBACH, GERMANY
Phone: +49 6261 810
Fax: +49 6261 81309