



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.148.0049694- 12

Зареєстровано в Реєстрі за № _____
Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з **03 квітня 2012 р. по 24 вересня 2013 р.**
Срок действия с _____

Продукція **промислова трубопровідна арматура**
Продукция **(всього 11 типів згідно додатку).**

8481

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам **ГОСТ 12.2.063-81, ДСТУ ГОСТ 12.2.085:2007 (ГОСТ 12.2.085-2002),
Соответствует требованиям ГОСТ 12532 -88, ГОСТ 12893-83, ГОСТ 23866-87, ГОСТ 24570-81,
ГОСТ 5761-74, ГОСТ 9544-75, ГОСТ 9789-75, НПАОП 0.00-1.07-94,
НПАОП 0.00-1.08-94, НПАОП 0.00-1.11-98, НПАОП 0.00-1.26-98**
(згідно додатку).

Виробник продукції **“LDM, spol. s r.o.”**
Изготовитель продукции **Litomyšlská 1378, 560 02 Česká Třebová, Чеська Республіка**

Сертифікат видано **“LDM, spol. s r.o.”**
Сертификат выдан **Litomyšlská 1378, 560 02 Česká Třebová, Чеська Республіка**

Додаткова інформація **промислова трубопровідна арматура, що випускається серійно та возиться в**
Дополнительная информация **Україну в період з 03 квітня 2012р. до 24 вересня 2013 р. з урахуванням**
гарантійного терміну придатності. Технічний нагляд за сертифікованою
продукцією здійснюється один раз на 1,5 роки.

Сертифікат видано органом з сертифікації **Орган з сертифікації ТОВ «ТЕСКО» (ОС „ТЕСКО”)**
Свидетельство № **UA:PN:148** від **03/12/09** р. **03151 м. Київ, вул. Молодогвардійська, 116. (юридична адреса),**
03142, м. Київ, вул. Василя Стуса, 35/37, офіс 205 (місцезнаходження ОС «ТЕСКО»),
тел/факс. +380(44) 495 3380, +380(44) 2211 895, e-mail: office@tecko.com.ua, www.tecko.com.ua

На підставі **- Сертифіката на систему управління якістю від 25.09.08р. № UA 2.148.03164-08, ОС „ТЕСКО”;**
На основани **- Протоколів сертифікаційних випробувань №№ 148-045/12-1, 148-045/12-2, 148-045/12-3, 148-**
045/12-4, 148-045/12-5, 148-045/12-6, 148-045/12-7 від 28.02.2012 р. ВЛ “ТЕСКО”, атестат
акредитації №UA 6.00.T.383.



Керівнику органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации

М.П.

підпис

В.В. Папазов

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО
за тел. (044) 537-35-76

№ 383149



№ 239898

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГЕ

ДОДАТОК

Сторінка 1 з 2

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання
Приложеніє к сертифікату соответствия / свидетельству о признании

№ UA1.148.0049694-12

03., квітня 2012 р.

Тип	Умовний діаметр Ду	Робочий тиск Ру, бар	Вимоги нормативних документів
1) Клапани промислові регулюючі RD102V, RD103V, RD102D, RD103D, RD122.	15-50	16 16 16 16 25	ГОСТ 12.2.063-81 пп. 1.2-1.5., 1.7. ГОСТ 12893-83 пп. 3.17, 3.19, 4. ГОСТ 23866-87 п. 7 (клас III, IV); НПАОП 0.00-1.11-98 пп. 8.52-8.54.
2) Клапани промислові (двоходові) прохідні регулюючі RV111, RV102, RV103, RV2x0 (RV210, RV220, RV230), RV2x1 (RV211, RV221, RV231), RV2x2 (RV212, RV222, RV232), RV2x3 (RV213, RV223, RV233), RV113, RV122, RV 320, RV 330, RV 322, RV 332.	15-40 15-50 15-50 15-400 15-400 15-600 15-400 15-150 15-50 15-200	16 16 16 16, 25, 40 16, 25, 40 16, 25, 40 15-400 6, 16 25 40, 63	ГОСТ 12.2.063-81 пп. 1.2-1.5., 1.7. ГОСТ 12893-83 пп. 3.17, 3.19, 4. ГОСТ 23866-87 п. 7 (клас III, IV); НПАОП 0.00-1.11-98 пп. 8.52-8.54.
3) Клапани промислові (триходові) змішувальні регулюючі RV111, RV102, RV103, RV2x4 (RV214, RV224, RV234), RV2x5 (RV215, RV225, RV235), RV113.	15-40 15-50 15-50 15-400 15-400 15-150	16 16 16 16, 25, 40 16, 25, 40 6, 16	ГОСТ 12.2.063-81 пп. 1.2-1.5., 1.7. ГОСТ 12893-83 пп. 3.17, 3.19, 4. ГОСТ 23866-87 п. 7 (клас III, IV); НПАОП 0.00-1.11-98 пп. 8.52-8.54.
4) Клапани запірні UV116, UV216, UV226, UV236, UV2x0 (UV210, UV220, UV230), UV 320, UV 330, UV 322, UV 332.	15-400 15-200	16 25 16, 25, 40 16, 25, 40 16, 25, 40 40, 63	ГОСТ 12.2.063-81 пп. 1.2-1.5., 1.7. ГОСТ 5761-74 пп. 1.4; 1.9; 1.16; 1.17; 1.18; 1.20; 1.22; 1.22а; 1.23; 1.26; 2а.1; 2.2., 3.3 (осатаній абзац). ГОСТ 9544-75 п. 3, п. 5 (клас герметичності 1). НПАОП 0.00-1.11-98 пп. 8.52-8.54.
5) Пристрої спеціальні VN – Механічна інжекторна головка; VHP – Парокеруюча інжекторна головка; SNP – Пароохолоджуючий блок; SNPE – Пароохолоджуючий блок інжекторний.	25-50 20, 25 100-500 40-200	25-160 25-100 25-100 16-320	ГОСТ 12.2.063-81 п. 1.5.
6) Фільтри фланцеві FP110, FP210, FP220.	15-400 15-300 15-200	16 25 16, 25, 40	ГОСТ 12.2.063-81 п. 1.5.

Керівник органу з сертифікації
Ріководитель органа по сертификации

підпис

ініціали, прізвище

В.В. Папазов



№ 239899

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГЕ

ДОДАТОК

Сторінка 2 з 2

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання
Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

№ UA1.148.0049694-12

03 . квітня 2012 р.

Тип	Умовний діаметр Ду	Робочий тиск Ру, бар	Вимоги нормативних документів
7) Клапани з аварійною дією HU2x0 (HU210, HU220, HU230); HU2x1 (HU211, HU221, HU231); HU2x2 (HU212, HU222, HU232); HU2x3 (HU213, HU223, HU233).	15-400	16, 25, 40	ГОСТ 12.2.063-81 пп. 1.2-1.5., 1.7. ГОСТ 5761-74 пп. 1.4; 1.9; 1.16; 1.17; 1.18; 1.20; 1.22; 1.22а; 1.23; 1.26; 2а.1; 2.2., 3.3 (осатаній абзац). ГОСТ 9544-75 п. 3, п. 5 (клас герметичності 1). НПАОП 0.00-1.11-98 пп. 8.52-8.54.
8) Клапани регулюючі і установки редукційні RV 501, RV 502, RS 502, RV 701, RV 702, RS 702, RV 805, RV 806, G41, G45, G46, G47, G92, G93.	15-150 25-150 – 25-500 50-150 – 100-500 25-250 25-250 – 25-600 50-250 – 50-600 25-50 25-50 40-500	16-160 16-160 16-160 160-400 160-400 160-400 160-400 160-400 160-400 16-500	ГОСТ 12.2.063-81 пп. 1.5. ГОСТ 5761-74 пп. 1.9; 1.16; 1.17; 1.18; 1.20; 1.22; 1.23; 1.26; 2а.1. НПАОП 0.00-1.11-98 пп. 8.52-8.54.
9) Клапан регулюючий RK 601.	350-450	40-100	ГОСТ 12.2.063-81 пп. 1.2-1.5, 1.7. ГОСТ 12893-83 пп. 3.17, 3.19, 4. ГОСТ 23866-87 п. 7 (клас III, IV); НПАОП 0.00-1.11-98 пп. 8.52-8.54.
10) Клапани запобіжні повнопідйомні з додатковим навантаженням SiZ 1508, RP 5330, RP 5340, PV 1509, RP 5330, RP 5340.	25/40 – 350/600 65/100 – 350/600	400 250	ГОСТ 12.2.063-81 пп. 1.5, 2.2. ДСТУ ГОСТ 12.2.085:2007 пп. 4.1, 4.6, 5.2, 5.3. ГОСТ 9789-75 пп. 2.2, 2.3, 2.12. ГОСТ 12532 -88 пп. 8, 14. ГОСТ 24570-81 пп. 1.1, 1.3 - 1.7, 2.1-2.4, 6.1. НПАОП 0.00-1.11-98 пп. 8.52-8.54. НПАОП 0.00-1.07-94 пп. 5.5.3, 5.5.4, 5.5.11. НПАОП 0.00-1.08-94 пп. 6.2.15, 6.2.19, 6.2.20, 6.2.23. НПАОП 0.00-1.26-98 пп. 12.2.2, 12.2.4, 12.2.10.
11) Зворотні клапани ZV 116, ZV 216, ZV 226.	15-300 15-200 15-200	16 25 40	ГОСТ 12.2.063-81 п. 1.5. ГОСТ 11823-91 пп. 2.11, 2.12, 3.

Всього 11 типів згідно додатку.

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации

підпис

ініціали, прізвище

В.В. Папазов

